ЕВРАЗЭС

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU.77.01.34.013.E.004197.05.13 от 29.05.2013 г.

Продукция:
Фитинги для труб из непластифицированного поливинилхлорида т.м. "Gamrat". Изготовлена в соответствии с документами: декларацией о соответствии, техническим описанием продукции. Изготовитель (производитель): Zaklady Tworzyw Sztucznych "Gamrat" S.A., адрес: ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jaslo, Polska (Польша). Получатель: Zaklady Tworzyw Sztucznych "Gamrat" S.A., адрес: ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jaslo, Polska (Польша).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Гл II, разд.3.

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования
для хозяйственно-питьевого водоснабжения

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):
Заявление № 04007 от 16.05.2013 г. Протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ"Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) №192/3 от 20.04.2013 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.03.П.005029.05.13 от 16.05.2013 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

Андреева Е.Е.
(Ф. И. О./подпись)

№0290648

М. П.

© ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва, 2012 г., уровень «В».

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Запах, баллы	0	Не более 2
Привкус, баллы	0	-
Мутность, ЕМФ	0,7	Не более 2,6
Пенообразование	Стабильная крупнопузырчатая пена отсутствует, высота мелкопузырча-той пены у стенок цилиндра- менее 1 мм	Отсутствие стабильной крупнопузырчатой пены, высота мелкопузырча- той пены у стенок цилиндра - не выше 1 мм
Цветность, градусы	1,6	Не более 20
Наличие осадка	отсутствует	отсутствие
Водородный показатель (pH), ед.	6,8	В пределах 6-9
Величина перманганатной окисляемости, мгО2/дм3	1,8	Не более 5,0
Ацетальдегид, мг/л, не более	Менее 0,001	0,2
Дибутилфталат, мг/л, не более	Менее 0,001	0,2
Диоктилфталат, мг/л, не более	Менее 0,001	1,6
Метиловый спирт, мг/л, не более	Менее 0,001	3,0
Бутиловый спирт, мг/л, не более	Менее 0,001	0,1
Цинк, мг/л, не более	Менее 0,001	5,0
Винил хлористый, мг/л, не более	Менее 0,001	0,005

Область применения: **для хозяйственно-питьевого водоснабжения**

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: **в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненными на русском языке.**

Информация, наносимая на этикетку: **в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утверждённых в установленном порядке.

Продукция: **Фитинги для труб из непластифицированного поливинилхлорида т.м. "Gamrat" соответствует** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Главный врач
(заместитель главного врача) **Иваненко А.В.**

Заведующий отделом
гигиены труда М. П. подпись **Ракитин С.А.**

Эксперт (эксперты) **Строкова С. Ю.**

Ф. И. О.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр:ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.03.П.005029.05.13 Дата 16. 05. 2013 г.

На основании заявления № 02262 от 04.04.2013

Организация-изготовитель: **Zaklady Tworzyw Sztucznych "Gamrat" S.A.**
Адрес: ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jaslo, Polska (Польша)

Импортёр (поставщик), получатель: **Zaklady Tworzyw Sztucznych "Gamrat" S.A.**
Адрес: ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jaslo, Polska (Польша)

Наименование продукции: **Фитинги для труб из непластифицированного поливинилхлорида т.м. "Gamrat"**

Продукция изготовлена в соответствии: **с декларацией о соответствии, с техническим описанием продукции**

Перечень документов, представленных на экспертизу: **Заявление, декларация о соответствии, сертификат качества, протокол испытаний, гарантийное письмо, техническое описание продукции, этикетка, доверенность**

Характеристика, ингредиентный состав продукции: **Продукция изготовлена из непластифицированного поливинилхлорида.**

Рассмотрены протоколы (№,дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): **протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ"Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) № 192/3 от 20.04.2013 г.**

№044575

© ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва, 2013 г.